



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Головне управління Держсанепідслужби у м.  
Києві

(назва установи)  
04053, м.Київ, вул.Некрасовська, 10/8  
(місцезнаходження)  
(044) 486-54-86, 486-60-20,  
факс 486-40-27

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о.Головний державний санітарний лікар м.  
Києва

(посада)

О.В.Пропашев

(підпис, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18.12.2012р.

№ 05.03.02-03/126225

Труби із зшитого поліетилену VALTEC PEX-EVON типів VP1620,VP2020 для мереж холодного та гарячого водопостачання, низькотемпературних (до 70oC та короткочасної температури до 95oC) систем опалення

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3917

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

При монтажуванні систем холодного та гарячого водопостачання, низькотемпературних (до 70oC та короткочасної температури до 95oC) систем опалення

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"VALTEC S.r.l", Італія, Via Pietro Cossa, 2.25135 Brescia, тел.: 39 030 419 31 65

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

"VALTEC S.r.l", Італія, Via Pietro Cossa, 2.25135 Brescia, тел.: 39 030 419 31 65

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Договір поставки AR-17/12 від 01.06.2012 року між ТОВ "Торгівельно-ресурсний центр", Україна та фірмою "VALTEC S.r.l", Італія

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря в мг/м3 не більше: формальдегід - 0,01; метанол-0,5; ізопропанол-0,6; ізобутанол-0,1; етилацетат-0,1; вінілацетат-0,15; толуол-0,6; ксилол-0,2; бензол-0,08; в модельні середовища: (вода дистильована в мг/дм3) не більше: формальдегід-0,1; ізопропанол-0,1; мідь-1,0; цинк-1,0; кобальт-0,1; нікель-0,1; свинець-0,03; алюміній-0,5; хром-0,1; пропанол-0,1; бутанол-0,5; ізобутанол-0,5; стирол-0,01; метилметакрилат-0,25; ацетон-0,1; етилацетат-0,1; гептан-0,1; гексан-0,1; кадмій-0,001; запах та присмак витяжки не більше 1 бала

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання в заявленій сфері згідно затверджених нормативних документів (ТУ) та рекомендацій підприємства-виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби із зшитого поліетилену VALTEC PEX-EVON типів VP1620,VP2020 для мереж холодного та гарячого водопостачання, низькотемпературних (до 70oC та короткочасної температури до 95oC) систем опалення, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності:

Етикетка надається

**Висновок дійсний до: 18.12.2017 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Контролю за показниками безпеки не підлягають

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Наявність висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Наявність висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та дотримання його вимог

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Київська міська санітарно-епідеміологічна  
станція

04053, м.Київ, вул.Некрасовська, 10/8, тел.: (044)  
486-54-86, 486-60-20,  
факс 486-40-27

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 2116 від 06.12.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

т.в.о.голови експертної комісії



Т.М.Остапчук